

INFORMACJA: Zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Mordarka

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranej w dniu 25.09.2018r. z wodociągu wiejskiego – Mordarka – punkt poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć (Szkoła Podstawowa w Mordarce) badanie wody wykonane przez WSSE Kraków – nr sprawozdań: LZT/W/1292/N/2018 i LZT/W/1293/N/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 25.09.2018r.

Dobowa produkcja wody : ok. 98 m³dobę

Liczba zaopatrywanej ludności : ok. 800 osób

Stosowane uzdatnianie wody: okresowe -chlorowanie, lampa UV

Liczba pobranych próbek wody – 2

- zbiornik wyrównawczy
- sieć: Szkoła Podstawowa w Mordarce

Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana

Podjęte działania:

- natychmiast po otrzymaniu w dniu 26.09.2018r. informacji telefonicznej zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,
- PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 33/18 z dnia 27.09.2018r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.

Wynik badania:

a) sieć:

– Escherichia coli – 6 j.t. k. w 100 ml wody

b) zbiornik wyrównawczy:

– Escherichia coli – 7 j.t. k. w 100 ml wody

Ref. sprawy Elżbieta Tokarczyk

Tel. 18/3372101 wew. 301