

Ostrzeżenie dot. wodociągu w Siekierczynie

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 23.01.2019r. z wodociągu lokalnego Siekierczyna zaopatrującego Szkołę Podstawową nr 2 w Siekierczynie – punkt poboru: sieć (Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie) badanie wody wykonane przez WSSE Kraków – nr sprawozdania: LZT/W/119/N/2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 23.01.2019r.

Dobowa produkcja wody : ok. 3 m³dobę

Liczba zaopatrywanej ludności : uczniowie i personel szkoły (około 130 osób)

Stosowane uzdatnianie wody: okresowe – brak

Liczba pobranych próbek wody – 1

– punkt poboru sieć – Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie.
Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana

Podjęte działania:

– natychmiast po otrzymaniu w dniu 25.01.2019r. informacji telefonicznej zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,

– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 2/19 z dnia 25.01.2019r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.

Wynik badania:

a) sieć:

– liczba bakterii coli – 18 j.t. k. w 100 ml wody

– mętność – 3,5 NTU