



Ostrzeżenie - woda z wodociągu wiejskiego Zawadka oraz Kostrza niezdatna do spożycia!

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 16.07.2018r. z wodociągu wiejskiego Zawadka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych

- punkt poboru sieć - sklep

- badanie wody wykonane przez WSSE Kraków - nr sprawozdania cząstkowego z badań: LW/2529-1/NS/2018

1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 16.07.2018r.
2. Dobowa produkcja wody : ok. 14 m³/dobę
3. Liczba zaopatrywanej ludności : 300
4. Stosowane uzdatnianie wody: chlorowanie, lampa UV
5. Liczba pobranych próbek wody -
- punkt poboru sieć - sklep, Zawadka
6. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
7. Podjęte działania:
 - natychmiast po otrzymaniu w dniu 18.07.2018r. informacji telefonicznej o zanieczyszczeniu zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,
 - o zanieczyszczeniu została poinformowana Gmina Tymbark;
 - PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 21/18 z dnia 18.07.2018r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu
8. Wynik badania:
 - a) sieć:
 - Bakterie grupy coli - 22 j.t. k. w 100 ml wody

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 16.07.2018r. z wodociągu wiejskiego Kostrza

- punkt poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć. Badanie wody wykonane przez WSSE Kraków - nr sprawozdań: LZT/W/955/N/2018 i LZT/W/956/N/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych i fizycznych.

1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 16.07.2018r.
2. Dobowa produkcja wody : ok. 12 m³/dobę
3. Liczba zaopatrywanej ludności : 420
4. Stosowane uzdatnianie wody: chlorowanie, lampa UV
5. Liczba pobranych próbek wody - 2
- punkt poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć
6. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
7. Podjęte działania:

- natychmiast po otrzymaniu w dniu 18.07.2018r. informacji telefonicznej o zanieczyszczeniu zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,
 - o zanieczyszczeniu została poinformowana Gmina Jodłownik;
 - PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 22/18 z dnia 18.07.2018r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu
8. Wynik badania:
9. a) sieć:
Bakterie grupy coli - 19 j.t. k. w 100 ml wody
Mętność - 2,0 NTU
- b) zbiornik wyrównawczy:
Bakterie grupy coli - 11 j.t. k. w 100 ml wody
Mętność - 1,7 NTU