Zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Roztoka

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 16.10.2018r. z wodociągu lokalnego Roztoka zaopatrującego Szkołę Podstawową w Roztoce – punkt poboru: sieć (Szkoła Podstawowa w Roztoce) badanie wody wykonane przez WSSE Kraków – nr sprawozdania: LZT/W/1416/N/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 16.10.2018r.
2. Dobowa produkcja wody : ok. 3,1 m^3dobę
3. Liczba zaopatrywanej ludności : uczniowie i personel szkoły
4. Stosowane uzdatnianie wody: brak
5. Liczba pobranych próbek wody – 1

– sieć: Szkoła Podstawowa w Roztoka

6. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
7. Podjęte działania:

– natychmiast po otrzymaniu w dniu 18.10.2018r. informacji telefonicznej zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,

– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 42/18 z dnia 18.10.2018r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.

8. Wynik badania a) sieć:- Bakterie grupy coli – > 100 j.t. k. w 100 ml wody