



Zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 30 lipca 2021 r. z wodociągu wiejskiego Przyszowa I - punkt poboru: sieć - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przyszowej, 34 - 604 Przyszowa 484- badanie wody wykonane przez Oddział Laboratoryjny WSSE Kraków - nr sprawozdanie cząstkowe: LW/2221/N/2021-1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 30.07.2021r.
2. Dobowa produkcja wody : ok. 17,0 m³dobę
3. Liczba zaopatrywanej ludności : około 90 osób
4. Stosowane uzdatnianie wody: okresowe chlorowanie
5. Liczba pobranych próbek wody - 1

- sieć

6. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
7. Podjęte działania:

- PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/21 z dnia 31.07.2021r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.

8. Wynik badania:

- liczba bakterii coli - 1600 j.t.k. w 100ml wody

- liczba bakterii *Escherichia coli* - 30 j.t.k. w 100ml wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym

nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych - liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii *Escherichia coli*.

W dniu 31 lipca 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wiejskiego Przyszowa I do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

- [WOD kryzys Przyszowa](#)
- [komunikat Przyszowa I](#)