



**Powiat Limanowski**  
Oficjalny portal

## Zakaz użytkowania wody

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
34-600 Limanowa, ul. M.B. Doboszej 18F  
Tel. 18 337-21-01, fax 337-24-31

Po zapoznaniu się z informacją badań próbki wody pobranej w dniu 1.07.2020 r. z **wodociągu lokalnego** zaopatrującego **BOR-MED Sp. z o.o. w Krasnych Lasocicach.**

- punkt poboru sieć - **Krasne Lasocice 192 - Gabinet Lekarza POZ**
- badanie wody wykonane przez WSSE Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie – kod próbki W/740/N nr sprawozdania cząstkowe LZT /W/740/N /2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 1.07.2020r.
2. Dobowa produkcja wody : ok. 3 m<sup>3</sup> /dobę
3. Liczba zaopatrywanej ludności : pacjenci i personel
4. Stosowane uzdatnianie wody: brak
5. Liczba pobranych próbek wody - 1
  - sieć, Gabinet Lekarza POZ - Krasne Lasocice 192.
6. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
7. Podjęte działania:
  - PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 24/NHK/20 z dnia 2.07.2020r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.
8. Wynik badania:
  - a) sieć:
    - liczba Escherichia coli – 24 j.t. k. w 100 ml wody

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY w LIMANOWEJ

*mgr Renata Tyszczyńska*

Ref. Sprawy: Andrzej Smajdor Tel. 18/3372101 wew. 301

PAŃSTWOWY POWIATOWY :  
INSPEKTOR SANITARNY  
34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 16B  
tel. 18 225 31 01 fax 337 24 35

**KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO  
ZAOPATRUJĄCEGO BOR-MED Sp. z o.o. w KRASNYCH LASOCICACH.**

**Z DNIA 2.07.2020r.**

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 1.07.2020 r. z wodociągu **lokalnego** zaopatrującego **BOR-MED Sp. z o.o. w Krasnych Lasocicach**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: Liczba Escherichia coli.

W dniu 2.07.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 24/NHK/20 o zakazie użytkowania wody z lokalnego zaopatrującego **BOR-MED. Sp. z o.o. w Krasnych Lasocicach**. do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (splukiwanie toalet).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY w LIMANOWEJ

*mgr Renata Tokarska*